

Általános átmeneti feltételek meglévő villamos fogyasztásmérő hely bővítésére

Meglévő fogyasztásmérőhelyen bővítés:

- Ha a **meglévő** fogyasztásmérőszekrény **épületen belül** van, akkor annak kihelyezése kötelező egy másik tarifális fogyasztásmérő mellé szerelése, vagy tarifaváltás (pl.: „B” -> „H”) esetében műszaki állapottól és teljesítményigénytől függetlenül.
- **Meglévő épületen kívüli** vagy telekhatáron elhelyezett fogyasztásmérőszekrény (megfelelő műszaki állapotú) esetén, ha abba belefér egy további fogyasztásmérő, mint nem mindennapszaki fogyasztásmérő, ugyanazon felhasználó részére vagy tarifaváltás (pl.: „B” -> „H”) történik, akkor az kivitelezhető.
- **Meglévő épületen kívüli** fogyasztásmérőszekrény esetén, ha abba nem fér bele egy második, vagy a további igényelt fogyasztásmérő, mint nem mindennapszaki:
 - Vagy csere történik egy rendszerengedélyes fogyasztásmérőszekrényre, amelybe mindkét, vagy a további igényelt mérők beleférnek,
 - Vagy a meglévő fogyasztásmérőhely mellé – közvetlenül egy síkba, kevesebb, mint 35 cm távolságra, szükség esetén méretlen elosztó közbeépítésével – telepítenek egy új rendszerengedélyes fogyasztásmérőszekrényt, amelybe a nem mindennapszaki fogyasztásmérő kerül elhelyezésre.
- Ha a meglévő fogyasztásmérőhely nem telekhatáron van, hanem épületfalban található, valamint szabadvezetékes a csatlakozás, akkor annak telekhatárra történő kihelyezése és a földkábelre történő áttérés nem szükséges, ideértendő az épületen belülről történő kihelyezés esete, ahol a csatlakozási mód továbbra is szabadvezetékes maradhat.
- **Kivételt képez** a társasház, osztatlan közös tulajdonú épület, (társasházi) teremgarázs közösségi teréből elérhető meglévő fogyasztásmérőhely (megfelelő műszaki állapotú), ahol az az épületen belül maradhat.

A csatlakozólétesítő feladata fentiek figyelembevételével a megvalósítandó műszaki tartalom meghatározása az adott környezeti, műszaki feltételektől függően.

A tájékoztatást követően benyújtott igények, helyszíni felmérések esetén alkalmazhatóak a fentiek.

Figyelem:

A fenti rendelkezés átmeneti, visszavonásig érvényes – 2023. március 31-ig felülvizsgálatra kerül.