

Pályázati dokumentáció

Az E.ON Társaságcsoporth¹

**elosztó hálózati engedélyeseinek működési területein
villamos szaktevékenységet végző szerelők minősítésével
kapcsolatban**

Budapest, 2025. decembber

¹ az E.ON Hungária Zrt. számviteli törvény szerinti elosztói engedélyes kapcsolt vállalkozásai

1. A Pályázat célja

A zárópecsétbontási jogosultsággal járó ún. minősített szerelői rendszer működtetése.

Az E.ON Társaságcsoport elosztó hálózati engedélyesei (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt., ELMŰ Hálózati Kft., továbbiakban: E.ON Elosztói engedélyesek vagy önállóan Elosztói engedélyes) a fogyasztásmérő helyen az Elosztói engedélyes által felhelyezett zárópecsétek felbontásával járó tevékenységek esetében új gyakorlatot vezettek be 2023. július 1-jétől a felhasználók megfelelő minőségű kiszolgálása érdekében.

Tekintettel arra, hogy a zárópecsét bontás és felhelyezés szigorú számadással kezelt tevékenység, a szakmai szabályok betartása mellett alapvető fontosságú, hogy a tevékenységben részt vevő villanyszerelő vállalkozó kiemelt figyelmet fektessen a zárópecsétbontásokkal járó szabályok betartására.

A zárópecsétbontás elosztói engedélyes tevékenységnek is minősül, ezért azt az Elosztói engedélyes kizárólag az 5. fejezetben leírtak teljesítése esetén engedélyezi.

A zárópecsétbontásra jogosult villanyszerelő vállalkozók (továbbiakban: Minősített Szerelők) nem használhatják az E.ON cégcsoport logóit, márkanevét, vagy cégcsoporti leányvállalat megnevezését!

Az Elosztói engedélyes a Minősített Szerelői minősítést akkor biztosítja, ha a pályázó a pályázatban kiírt feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja és teljesíti.

Az Elosztói engedélyes jogosult egyoldalúan az Minősített Szerelői rendszer, a minősítés átalakítására vagy megszüntetésére.

2. Minősített Szerelői minősítéssel végezhető tevékenységek (tevékenységi határok)

2.1 Új bekapcsolásnál tipizált mérőhelyek létesítése direkt csatlakozású mérés esetén a csatlakozási ponton terv előzetes bemutatása nélkül, áramváltós mérés esetén elfogadott terv alapján (6.sz. melléklet)

Megjegyzés: A zárópecsét bontást nem igénylő feladatok továbbra is elvégezhetők a MEE VET (Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamosenergia Társaság) rendszerében regisztrált szerelők által.

2.2 Meglévő kisfeszültségű felhasználási helyek igényeivel összefüggő kivitelezési tevékenységek esetén bejelentést követően az Elosztói engedélyes zárópecsét bontása

2.2.1 Zárópecsét bontással járó feladatok: plombabontási engedély birtokában, FAM tevékenységként vagy feszültségmentesítés után:

- Mérőhelyi karbantartás
- Mérőhely felülvizsgálat
- Mérőhelyi vezeték csere
- Mérőszekrény csere – a lebontott szekrény helyére kerül az új tipizált mérőszekrény.
- Társasházi fővezeték csere, felújítás (elfogadott terv alapján), karbantartás
- Áramváltó csere (lekötött / rendelkezésre álló teljesítmény nem változik)
- Áramváltó csere (lekötött/rendekezésre álló teljesítmény változik) - igénybejelentés és elosztói engedélyes által elfogadott tervdokumentáció alapján

2.2.2 **Csatlakozó szerelést** is igénylő tevékenységek – csak az E.ON Elosztói engedélyesek által kikapcsolt/feszültségmentesített állapotban végezhetők. Munkaterület átadás szükséges – egyeztetett időpontban, meghatározott időszakra:

- Tetőtartó/Falitartó csere
- Csatlakozót tartalmazó fővezetéki csövezés cseréje
- Mérőhely áthelyezés

Megjegyzés: Mérőhely ellenőrző lista (Check-lista) követelményrendszere megtalálható az 1.sz mellékletben.

3. Minősített Szerelői minősítéssel nem végezhető feladatok, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:

- Csatlakozóvezeték csere, megszüntetése, létesítése
- Csatlakozási pont önkényes megváltoztatása, megszüntetése
- Mérési pont megszüntetése, megváltoztatása
- Felhasználási helyek önkényes hálózatra csatlakoztatása, bekapcsolása
- Felhasználási helyek villamosenergia-szolgáltatásból való kizárása, hálózatról való önkényes lecsatlakoztatása

4. Zárópecsét bontás szabályozása

Feltételek és a bejelentés tartalma:

- Zárópecsétet csak Minősített Szerelői minősítéssel rendelkező villanszerelő vállalkozó bonthat.
- **A zárópecsét bontást előre be kell jelenteni.**
A bejelentési eljárásokat és a bejelentés menetét a 2.sz. melléklet tartalmazza.

5. Az Minősített Szerelői rendszer pályázati és részvételi feltételei

5.1 Személyi feltételek:

- A MEE-VET regisztrált szerelői rendszerében aktív tagság, érvényes regisztrált villanszerelői igazolvány megléte.
- MEE-VET honlapján elérhető pályázati felületen megtalálható nyilatkozatok megtétele és a pályázati feltételek teljesítése.
- Az E.ON Elosztói engedélyesek által tartott oktatáson való részvétel, valamint sikeres vizsga az oktatást követően. Az oktatás történhet online vagy személyesen. A Minősített Szerelői minősítés határozatlan időre érvényes.

5.2 Informatikai (IT) feltételek

- Személyi számítógép internet eléréssel vagy ezzel egyenértékű eszköz.
- Működő, személyhez tartozó email cím, amelyen keresztül folyamatosan elérhető. (E.ON cégcsoportos munkavállaló a munkáltató által biztosított e-mailcímet nem használhatja erre a célra)

A munka során kizárólag a Minősített Szerelő által megadott email cím használható, az E.ON nevet tartalmazó e-mail cím használata nem megengedett. Azonos email cím nem tartozhat két személyhez.

5.3 **Villamoseszköz feltételek**

- Kisfeszültségű FAM szerszámkészlet fogyasztásmérő-helyi munkákhoz.
- A FAM szerszámokat akkreditált laboratóriumban évente be kell vizsgáltatni. Érvényes FAM szerszámvizsgálati dokumentációnak, minősítő lapnak a tevékenység során folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Új eszköz vásárlása esetén számlával kell igazolni ezen eszközök meglétét.

Megjegyzés: A kötelező és javasolt szerszámok, eszközök listája a 3.sz. mellékletben megtalálható.

5.4 **Munkabiztonsági feltételek**

- Érvényes FAM szakképzettség
A tevékenység során folyamatosan rendelkezni kell érvényes FAM szakképzettséggel. Az E.ON Elosztói engedélyesek a FAM vizsga bizonyítvány bemutatását kérhetik. Az érvényes bizonyítvány megadott határidőre történő bemutatásának elmulasztása a Minősített Szerelői minősítés felfüggesztésével jár.

5.5 **Elfogadott szakképzettségek:**

- Államilag elismert, képzési jegyzékszámmal rendelkező KiF csatlakozó és közvilágítási FAM szerelő, vagy
- KiF mérőhelyi FAM szerelő.
A FAM feljogosítással rendelkezőnek kétévenként továbbképzéseken kell részt vennie, erről igazolással kell rendelkeznie.

5.6 **FAM dokumentációk nyilvántartása**

- A fent hivatkozott FAM dokumentumokat a pályázat során, valamint az oktatáson való részvételt megelőzően nem szükséges beszerezni, azt a sikeres vizsga után a jogosultság elnyerésekor javasolt a MEE-VET részére, a plombabontas@mee.hu címre elküldeni. A FAM szakképzettséget elegendő a sikeres Minősített Pályázatot követően megszerezni.

6. Minősített Szerelői vizsgára vonatkozó irányelvek

Az oktatást követően a vizsga egy héten belül kerül megtartásra, amely történhet online vagy személyes módon. A sikeres vizsgához a vizsgakérdésekhez tartozó maximális pontszám 80%-ának elérése szükséges. A számonkérés írásban zajlik. A vizsgán elért eredmények tekintetében az alábbi kategóriákat határozzuk meg:

- 0 – 50%: Pótvizsgán nem vehet részt, új oktatásra kötelezett a pályázati szándék ismételt benyújtásával
- 51 – 79%: Pótvizsgán részt vehet.
- 80% vagy afelett: a vizsga sikeres

7. Minősített Szerelői minősítés visszavonása vagy felfüggesztése - Minősített esetek és azok következményei

Az E.ON Elosztói engedélyesek a Minősített Szerelői minősítést bármely villanyszerelő vállalkozó esetén az alább meghatározott esetek fennállásakor indoklással ellátott írásbeli döntéssel felfüggeszthetik vagy visszavonhatják. A felfüggesztés vagy visszavonás valamennyi Elosztói Engedélyes működési területére vonatkozik.

- **Munkavégzés ellenőrzése**

Az Elosztói engedélyes jogosult a villanyszerelő vállalkozó Elosztói engedélyes tevékenységhez kapcsolódó munkavégzését, akár a felhasználó jelzése alapján, akár saját elhatározásból a helyszínen, az átvételi eljárás keretében vagy utólagosan bármikor ellenőrizni, és minőségi kifogás esetén azt kivizsgálni, valamint a hiba súlyosságától függően **jogosult a Minősített Szerelői minősítést indokolt esetben felfüggeszteni vagy visszavonni.**

- **Az egyes szabálysértéseket és jogkövetkezményüket a 4. sz. mellékletben foglaltuk össze. Az Elosztói engedélyes nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy egyes, a 4. mellékletben jelzett szabályszegések a Minősített Szerelői minősítés végleges visszavonását eredményezik!**

- **A minősítés felfüggesztése esetén a felfüggesztési időszak leteltét követően a visszakerülés nem automatikusan történik.** A visszalépési szándékot jelezni kell az Elosztói engedélyes felé a Minősített szerelői kapcsolattartó email-címen keresztül, a szankció időtartamának leteltét követően.
Amennyiben a felfüggesztés időszaka a 6 hónapot meghaladja, a Minősített Szerelői minősítés visszavonásra kerül az Elosztói engedélyes által.

8. Etikai eljárásrendre vonatkozó elvek

A kivizsgálás különösen a felhasználási helyen felvett ténymegállapító jegyzőkönyv, a hibajegyzék, valamint a munkalap alapján, az elosztói engedélyes által a helyszínen készült mérőhelyi környezet fotóival kiegészítve történik.

A Minősített Szerelői jogosultság etikai vizsgálata és az alkalmazható szankciók vonatkozásában a 4. és 5.sz. mellékletben leírtak az irányadók.

9. Adatkezelés

A Minősített Szerelői minősítő rendszer működésének az alapja a MEE-VET adatbázisa, mely a villanyszerelő vállalkozók személyes adatait tartalmazza a MEE-VET adatkezelési tájékoztatója szerint. A villanyszerelő vállalkozó pályázata benyújtásával kifejezetten hozzájárul a MEE-VET részére átadott adataihoz az Elosztói engedélyes által történő hozzáféréshez. A hozzáférés célja a pályázat elbírálása, ill. a Minősített Szerelői minősítés feltételeinek ellenőrzése. A pályázó továbbá kötelezettségként vállalja, hogy ezeket a minősítés elbírálásához, ill. fenntartásához szükséges adatokat naprakészen tartatja, valamint az esetlegesen bekövetkező változásokat a MEE-VET felé 5 naptári napon belül jelzi. Az E.ON Elosztói engedélyesek Minősített Szerelői rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója a MEE-VET honlapján érhető el.

10. Összeférhetetlenség

Pályázati feltételek az E.ON Elosztói Engedélyes munkavállalói (munkavállaló) esetében:

Belső E.ON Elosztói Engedélyes utasítás és jelen pályázati dokumentáció 5. pontjának iránymutatásai alapján lehetséges a munkavállaló pályázása.

Amennyiben a villanyszerelő vállalkozó az E.ON Társaságcsoporthoz tartozik, úgy a Minősített szerelői rendszerbe bekerülhet, azonban az általa elvégzett mérőhelyi kiviteli tevékenységet nem veheti át az Elosztói engedélyes képviselőjének.

Amennyiben a villanyszerelő vállalkozó az E.ON Társaságcsoporthoz nem tartozik, mérőhely átvételét végző vállalkozás alkalmazásában áll, akkor a vállalkozás szerződéses területén saját kivitelezéseit nem veheti át az Elosztói engedélyes képviselőjének.

A villanyszerelő vállalkozó eredményes pályázatával a villanyszerelő vállalkozó és az E.ON Elosztói engedélyesek között a pályázathoz tartozó dokumentumokban foglalt tartalommal jogviszony jön létre, melynek alapján a villanyszerelő munkavállaló Minősített Szerelőként jogosult az E.ON Elosztói engedélyesek területén zárópecsét bontással járó tevékenység folytatására.

Közös érdekünk, hogy a felhasználók megfelelő, megbízható szakmai színvonalú szolgáltatáshoz jussanak, ezért kiemelten fontos a pályázati dokumentumok és a kapcsolódó műszaki, szakmai szabályok betartása, ezek megsértése a pályázati dokumentációban megjelölt következményeket vonhatja maga után.

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó panasa alapján a MEE VET is jogosult a regisztrált szerelői minőséghez kapcsolódó etikai eljárást lefolytatni.

A pályázati dokumentáció elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

- 1.sz: Mérőhelyi követelményrendszer (check lista)
- 2.sz: Zárópecsétbontás menete, szabályozása
- 3.sz: Mérőhelyi FAM eszközök listája
- 4.sz: Minősített esetek és szankciói
- 5.sz: Minősített Szerelői etikai eljárás lefolytatása (folyamatleírás)
- 6.sz: Tervkötelezettség tájékoztató